

**ATA DE PROCEDIMENTO ANALÓGO AO DIALOGO COMPETITIVO PARA
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO HOSPITAL DO CÂNCER**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, na sala de reunião do Conselho Deliberativo do HECL, às 13h00, reúne-se a Comissão Permanente de Licitação, para proceder a Sessão de início do diálogo competitivo análogo a licitação, para contratação da empresa que construirá segunda fase da construção do Hospital do Câncer. Foi enviado em dezessete de outubro de dois mil e vinte e cinco, pelo e-mail licitacao.obra@heci.com.br, convite as seguintes empresas para a apresentação: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA.: CNPJ/MF sob o 48.992.265/0001-40 - nelson@squadronet.com.br, SOLUFARMA DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 07.746.677/0001-12 - licitacao@solufarmaeng.com.br, CDG CONSTRUTORA S/A: CNPJ/MF sob o nº 03.043.067/0001-00, e-mails fred@cdgcontrutora.com.br e DVL CONSTRUÇÕES - construtoramenecucci@gmail.com. Todas as empresas confirmaram presença. Representantes do HECL: Jathir Moreira Gomes, Eliel Alves Moulin, Hériton Vieira Campanha, José Natalino Simonato, Rita de Cássia Milholho Carreiro, Empresas que participaram da sessão de apresentação: Handres Finck – Solufarma do Brasil Engenharia Ltda, Lucas Lopes Menegucci – DVL Construtora, Frederico Pereira Ribeiro e Leandro Mendes da Silva - CDG Construtora e Valdecir Bertolini da Incorporadora Squadro. Durante a reunião foram feitas as seguintes perguntas: 1 - A fundação ficará pronta até o inicio da obra de edificação, sendo informado que sim. 2 - As licenças serão de responsabilidade das construtoras. Não. 3- Questionado sobre o fluxo de logística de entrega de material, foi informado as dificuldades, assim como também as soluções. 4 - Sobre a passarela que ligará os dois hospitais, a mesma deverá constar no projeto executivo a ser apresentado. 5 - Foi perguntado sobre o material a ser utilizado na fachada, sendo informado que no projeto consta os detalhes (ACM, vidro..). 6 - Perguntado sobre a compatibilidade da fundação com o projeto executivo da estrutura metálica, a conclusão da fundação será de acordo com o projeto executivo a ser apresentado. 7 - Houve questionamento sobre a altura dos andares do projeto de estrutura de concreto x estrutura metálica. O Arquiteto Natalino esclareceu o questionamento. 8 - Ficou definido que maiores esclarecimentos, após a visita ao local da obra, poderá ser feito pelo e-mail licitacao.obra@heci.com.br, assim como, se for necessário, nova visita ao local da obra. Após a apresentação dos arquivos com as plantas, os participantes foram ao local da obra. Foi entregue um pendrive com as plantas e demais



Trabalhando pela valorização da vida

arquivos de execução da obra. Foi informado que o projeto original há previsão de uma possível ampliação no quarto, quinto e sexto pavimentos. Natalino informa que pode enviar uma planta com essas informações. Redigida esta ata, que foi lida em voz alta, sendo assinada pelos membros desta comissão, o Presidente declara encerrada esta sessão, na qual, eu, Rita de Cássia Milhôlho Carreiro, lavro a presente ata.




Jathir Moreira Gomes



Hériton Vieira Campanha



Eliel Alves Moulin



José Natalino Simonato



Rita de Cássia Milholho Carreiro



Handres Finck

Solufarma do Brasil Engenharia Ltda



Lucas Lopes Menecucci

DVL Construtora



Frederico Pereira Ribeiro



Leandro Mendes da Silva

CDG Construtora



Valdecir Bertolini

Incorporadora Squadro